

**PROCESSO - CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL**  
**TERMO DE ACEITE**

Em observância ao Anexo 5 – CADERNO DE ENCARGOS, item 14.3 em que estabelece procedimento para o aceite do funcionamento do CCO, como segue

“14.3 Funcionamento do CCO - O aceite do funcionamento do CCO será obtido pela CONCESSIONÁRIA mediante a comprovação de atendimento a todas as especificações, funcionalidades, diretrizes, infraestrutura de operação e da garantia de segurança da informação do sistema conforme apresentado no item 8.

A fim de emitir o TERMO DE ACEITE, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá avaliar os documentos comprobatórios e inspecionar localmente as funcionalidades e a infraestrutura do CCO. ”

A OPUS 1 Engenharia, na função de Verificador Independente do CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA de N.º 202/2020, firmado entre o MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA e a CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LUZ DE FRANCO DA ROCHA S.A., tendo como Objeto a Prestação dos Serviços de Iluminação Pública, incluídos o Desenvolvimento, Modernização, Expansão, Eficientização Energética, Operação e Manutenção da rede de iluminação pública, realizou inspeções no Centro de Controle Operacional – CCO da LUZ DE FRANCO DA ROCHA para atestar o cumprimento dos requisitos previstos no item 8 do CADERNO DE ENCARGO. Após inspeções foram encontrados os seguintes pontos com necessidade de ajustes:

1. Deverá ser configurada a funcionalidade de Gestão de Manutenção Preditiva no Sistema, para atender ao escopo do contrato.
2. Deverá ser configurada a funcionalidade de Gestão de Desempenho no Sistema, para atender ao escopo do contrato.
3. Deverá ser configurada a funcionalidade de Gestão de Consumo de Energia no Sistema, para atender ao escopo do contrato.
4. Deverá ser configurada a funcionalidade de Gestão de Falta de Energia (programada ou imprevista) no Sistema, para atender ao escopo do contrato.

Considerando que os ajustes acima são necessários, portanto, **CONDICIONANTES** para emissão do Termo de Aceite, porém, não impactam no início da FASE I (operação e manutenção), emitimos nosso parecer de que:



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fad7eb357b2a1688f8bbccf1bbe017bc0dc5b3960bbf5074018ce6d2df98a446  
<https://valida.ae/8d8ce979badc3d31ff7094e7b5173416bc56debe759ed175d>



O CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO, DA CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LUZ DE FRANCO DA ROCHA S.A., ESTÁ APTO PARA FUNCIONAMENTO, RECEBENDO DESSA FORMA NOSSO TERMO DE ACEITE COM CONDICIONANTES.

Franco da Rocha, 20 de novembro de 2021.

**Opus 1 Engenharia Ltda. – Verificador Independente**



**Cesar Teixeira – CREA: 0504823329**  
**Responsável Técnico**






## Página de assinaturas



**Cesar Teixeira**  
159.442.985-53  
Signatário

### HISTÓRICO

- 22 nov 2021**  
10:30:31  **Cesar Augusto Ribeiro Teixeira** criou este documento. (E-mail: cesarteixeira@opus1eng.com.br, CPF: 159.442.985-53)
- 22 nov 2021**  
10:30:37  **Cesar Augusto Ribeiro Teixeira** (E-mail: cesarteixeira@opus1eng.com.br, CPF: 159.442.985-53) visualizou este documento por meio do IP 186.214.187.97 localizado em Salvador - Bahia - Brazil.
- 22 nov 2021**  
10:30:40  **Cesar Augusto Ribeiro Teixeira** (E-mail: cesarteixeira@opus1eng.com.br, CPF: 159.442.985-53) assinou este documento por meio do IP 186.214.187.97 localizado em Salvador - Bahia - Brazil.

